



VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara

Skapad: 2008-10-15
Senast ändrad: 2010-09-15

R.7.4





Processägare/rutinansvarig: Lars Eliasson/Thomas Thid	Samordn. kval.syst: Karin Sjöndin	Godkänd av: Lars Eliasson	Gäller fr.o.m: 2010-09-15	Sida: 2(7)
--	--------------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------

Innehållsförteckning

1 Allmänt.....	3
1.1 Inledning	3
1.2 Syfte	3
1.3 Omfattning, ansvar	3
2 Lagar och föreskrifter	4
3 Organisation för hantering av brandfarlig vara.....	5
4 Rutiner för hantering	6



Processägare/rutinansvarig: Lars Eliasson/Thomas Thid	Samordn. kval.syst: Karin Sjöndin	Godkänd av: Lars Eliasson	Gäller fr.o.m: 2010-09-15	Sida: 3(7)
--	--------------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------

1 Allmänt

1.1 Inledning

Dessa generella riktlinjer för hantering av brandfarlig vara är upprättade av Locum AB. Riktlinjerna jämte bilagor utgör underlag för brandskyddsarbete inom Locum AB kopplat till hantering av brandfarlig vara.

Dessa riktlinjer ska tillämpas i kombination med övriga riktlinjer och objektsknuten byggnadsinformation som upprättas av Locum AB. Alla riktlinjer tillhandahålls via Locum AB.

Vid frågor avseende riktlinjen kontaktas Locums Specialist brand på telefon 08-690 70 00 (Vxl)

1.2 Syfte

Riktlinjerna för hantering av brandfarlig vara avser att redovisa hur det systematiska brandskyddsarbetet kopplat till hanteringen bedrivs inom Locum AB. Vidare utgör de en grund för redovisning vid brandskyddsfrågor i samband med externa kontroller såsom kvalitetsrevision, myndighetsbesiktningar m.m.

Genom det övergripande organisatoriska brandskyddet, där hantering av brandfarlig vara ingår, ska en ändamålsenlig och kontinuerlig brandskyddsnivå säkerställas inom de byggnader/anläggningar som förvaltas av Locum AB. Samtidigt ska god kunskap inom brandskyddsområdet skapa trygghet och handlingsförmåga hos Locums personal i samband med frågor och händelser som berör brand- och utrymningssäkerheten kopplat till hantering av brandfarlig vara.

1.3 Omfattning, ansvar

Riktlinjerna för hantering av brandfarlig vara omfattar verksamhet där Locum AB utgör tillståndshavare. Säker hantering skall dock alltid beaktas oavsett om tillståndspliktig mängd föreligger eller inte.

Processägare/rutinansvarig: Lars Eliasson/Thomas Thid	Samordn. kval.syst: Karin Sjöndin	Godkänd av: Lars Eliasson	Gäller fr.o.m: 2010-09-15	Sida: 4(7)
--	--------------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------

Då det enligt gällande lagstiftning åvilar ett ansvar för det organisatoriska brandskyddet både hos fastighetsägare och hos innehavare är det naturligt att det sker ett samarbete kring hanteringen där den egna verksamheten sammanfaller med nyttjarens.

Locums riktlinjer för brandskydd omfattar följande kategorier:

- R.7.1 - Riktlinjer för det byggnadstekniska brandskyddet.
- R.7.2 - Riktlinjer för det systematiskt brandskyddsarbete.
- R.7.3 - Riktlinjer för brandskydd vid projektering och byggnation.
- R.7.4 - Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara.
- R.7.5 - Riktlinjer för projektering av brand- och utrymningslarm.
- R.7.6 - Riktlinjer för vattensprinkler och fasta släcksystem.

2 Lagar och föreskrifter

De krav som skall beaktas vid brandskyddsprojektering utgörs i grunden av samhällets krav baserat på Lag om brandfarlig och explosiv vara, 2010:1011 LBE samt Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.

MSB:s föreskrifter och allmänna råd om brandfarliga och explosiva varor behandlar vidare generellt hanteringsförfarande både ur ett tekniskt och organisatoriskt perspektiv. Sammanställning av MSB:s föreskrifter för brandfarlig vara redovisas i Handbok för byggnadstekniska brandskydd. Boverkets byggregler (BBR) blir indirekt aktuella med hänsyn till anpassade byggnadstekniska krav kopplat till brandfarlig verksamhet.

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) behandlar i ett flertal föreskrifter risker och åtgärder kopplat till brandfarlig vara som en del av flera olika arbetsmiljörisker. Koppling finns till ATEX-direktivet.

Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter och Svensk Elstandards tillhörande handböcker och standarder för starkström tangerar inom vissa områden hantering av brandfarlig vara genom krav på utförande för att förhindra uppkomst och spridning av brand.

Processägare/rutinansvarig: Lars Eliasson/Thomas Thid	Samordn. kval.syst: Karin Sjöndin	Godkänd av: Lars Eliasson	Gäller fr.o.m: 2010-09-15	Sida: 5(7)
--	--------------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------

I bakgrunden finns även Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) vilken i 2 kap. 1-3 §§ tillsammans med tillhörande förordning (SFS 2003:789) 2 kap. 1-2 §§.

Här anges ramen för ägarens och innehavarens skyldigheter avseende utrustning och åtgärder kopplat till byggnaders brandskydd samt nödlägesberedskap och krav på dokumentation och skriftlig redogörelse.

Angående övriga kravområden kopplat till organisation, utbildning och tillsyn, se vidare riktlinje R.7.2 Systematiskt brandskyddsarbete.

3 Organisation för hantering av brandfarlig vara

Som en del i det systematiska brandskyddsarbetet inom Locum AB tillkommer organisation för hantering av brandfarlig vara. Locum AB är, i de fall där tillstånd för hanteringen tillhör egen verksamhet, ansvariga för att all hantering av brandfarlig vara sker på ett säkert sätt. Vidare skall tekniska och organisatoriska förebyggande åtgärder vidtas för att förhindra att en olycka med brandfarlig vara inträffar. Föreståndare för brandfarlig vara respektive dennes ersättare är utsedd genom delegation. Ansvarsområden följer enligt nedanstående:

VD

- Ytterst ansvarig för hantering av brandfarlig vara i enlighet med gällande lagstiftning.
- Ansvar för att per delegation utse föreståndare för hantering av brandfarlig vara.

Föreståndare samt ställföreträdande föreståndare för brandfarlig vara

- Rapporterar till specialist brand avseende avvikelser samt behov av åtgärder.
- Skall säkerställa att verksamheten drivs enligt gällande föreskrifter och eventuella villkor i tillståndet.
- Ansvar för att teknisk kontroll av anläggning utförs enligt gällande föreskrifter och villkor.

Processägare/rutinansvarig: Lars Eliasson/Thomas Thid	Samordn. kval.syst: Karin Sjöndin	Godkänd av: Lars Eliasson	Gäller fr.o.m: 2010-09-15	Sida: 6(7)
--	--------------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------

- Ansvar för att de som hanterar eller på annat sätt berörs av den brandfarliga varan utbildas och upplyses om de risker som kan vara förenliga med verksamheten.
- Ansvar för att rutin för olycks- och tillbudsrapportering beaktas avseende hanteringen.
- Ansvar för att klassningsplaner finns och är aktuella.
- Kan avbryta verksamheten om den inte kan drivas på ett säkert sätt.

Föreståndare för brandfarlig vara innehar enligt rollbeskrivning de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att ansvaret skall kunna fullgöras.

Stödjande funktion

Specialist brand

- Ansvarar för samordning gentemot myndigheter vid tillsyner kopplat till SBA samt hantering av brandfarlig vara.
- Bistår med specialistkompetens och stödjande underlag inom frågor som generellt berör brand- och utrymningssäkerhet.

4 Rutiner för hantering

Hantering av brandfarlig och brandunderhållande gas kräver alltid speciell aktsamhet för att undvika olyckor till följd av brand och explosion. Krav från myndigheter reglerar hur hanteringen av brandfarlig vätska, gas och gasflaskor skall bedrivas för att den skall betraktas som säker. De skydds- och säkerhetskrav som följer med hanteringen av brandfarlig gas skall vara kända och beaktas av berörda personer inom verksamheten. Personer som hanterar brandfarlig gas och vätska skall samtidigt ha god kunskap om de risker som de olika ämnena medför.

Med utgångspunkt från ovanstående har ett informationsmaterial utarbetats som ett kunskapsunderlag för utbildning och intern information i frågor som berör hantering av brandfarlig vätska, brandfarlig och brandunderhållande gas samt tillhörande gasflaskor.

Särskild information avseende hantering av brandfarlig vara utgör en separat bilaga till denna riktlinje. De gaser som omfattas av

Processägare/rutinansvarig: Lars Eliasson/Thomas Thid	Samordn. kval.syst: Karin Sjöndin	Godkänd av: Lars Eliasson	Gäller fr.o.m: 2010-09-15	Sida: 7(7)
--	--------------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------

informationsunderlaget är de brandfarliga gaserna gasol, vätgas och acetylen samt de brandunderhållande gaserna syrgas och lustgas.

Följande områden behandlas:

- Ämnesspecifik information gaser.
- Ämnesspecifik information vätskor.
- Hantering och rutiner.
- Klassningsplaner.
- Handlingsplaner för brand och gasutsläpp.
- Begrepp och termer för brandfarlig vara.