

# Hur hissar ska utformas



- För specifik utformning hänvisas till Locums Projektanvisning Hiss på [locum.se](http://locum.se).
- En personhiss korgmått ska vara minst 1,1 m bred och 1,4 m djup. Vid krav på sängtransport ska korgmåtten vara minst 1,8 m bred och 2,7 m djup och korgöppningen ska vara 1,4 m bred och 2,1 m hög.
- Framför personhissen ska det finnas tillräckligt utrymme för vändning med rullstol. Utrymmet ska vara minst 1,5 m i diameter men bör vara 2 m diameter. Framför sänghissen ska det vara fritt utrymme 1,5 x hisskorgens längd.
- Hissdörrens fria passagemått ska vara minst 0,9 m.
- Hissdörren ska vara kontrastmarkerad mot omgivande golv och väggar.
- Kallelseknappen/anropsknappen ska vara tydligt markerad och placerad så, att den enkelt kan nås av rullstolsburna, minst 0,7 m, helst 1 m, från hörn eller fast inredning och minst 0,7 m från uppsläende dörr om slagdörr.
- Hissens manöverpanel ska vara placerad mellan 0,9 m och 1,2 m över golv och minst 0,7 m från korgöppning/innerhörn.
- Samtliga manöverdon ska vara utformade enligt SS EN 81-70 och lika tidigare Annex G.
- Anropspanel och manöverpanel ska vara utformad med upphöjda knappar och förses med symbol i relief samt information i brailleskrift placerad 15 mm ovanför tryckknapparna.
- Hisskorgen ska vara utrustad med talsyntes och i anslutning till manöverpanelen ska nödtelefon/larm finnas som är taktila och visuellt markerade.
- Där så är möjligt ska hisskorgen förses med en fällbar sittplats med sitthöjd 0,5 m.
- Hisskorgen ska vara utrustad med ledstång på båda långsidor, 0,9 m över färdigt golv.

**Vill du veta mer?** Ta kontakt med Locums tillgänglighetsspecialist eller besök [locum.se/tillganglighet](http://locum.se/tillganglighet) och PTS Riktlinjer för Fysisk tillgänglighet.