

Hur ramper ska utformas



- Rampens lutning ska ej överskrida 1:20 (5 %) på allmän platsmark.
- Rampen ska vara minst 1,3 m bred (helst 1,5 m) helt fri från fasta och utskjutande hinder, samt vara utformad i ett jämnt och halkfritt material. Lutningen i sidled ska ej överskrida 1:50 (2 %).
- I början och slutet av rampens lutning ska det vara kontrastmarkerat genom heldragen linje på 7-10 cm bredd.
- Finns nivåskillnad till omgivande mark ska rampen förses med avåkningsskydd på båda sidor som är minst 0,4 m höga.
- Är nivåskillnaden högre än 0,5 m ska rampen delas upp i flera sektioner. Mellan varje sektion ska ett minst 2 m långt vilplan finnas. Höjdskillnaden mellan mark/vilplan, vilplan/entréplan ska ej överskrida 0,5 m. Vilplanets lutning ska vara max 2 %.
- Rampen ska vara försedd med ledstänger på båda sidor, placerade på 0,9 m över färdigt golv/mark. Ledstängerna ska vara kontinuerliga genom vilplan och sträcka sig 0,3 m förbi rampens början och slut.
- Ledstängerna ska vara kontrastmarkerade, nickelfria och avsluten ska utformas nedåtinklat, alternativt med svängt avslut mot vägg eller fast inredning för att undvika risk att fastna.

Vill du veta mer? Ta kontakt med Locums tillgänglighetsspecialist eller besök locum.se/tillganglighet och PTS Riktlinjer för Fysisk tillgänglighet.