

Locum-ESA

Entreprenör 3

Säkerhetsanvisningar för
entreprenörsarbete
avseende annat än elektriskt
arbete i driftrum

Skapad: 2008-10-10

Uppdaterad: 2023-07-04



locum.

VÄRDEN FÖR VÄRDEN



VI ÄR EN DEL AV
REGION STOCKHOLM

Processägare Fastighets Direktör	Processledare/Uppdateringsansvarig Elsäkerhetsansvarig	Kvalitetssamordnare Kvalitetschef	Skapat 2008-10-10	Senast ändrat 2023-07-04	Godkänt 2023-07-04
-------------------------------------	---	--------------------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------

Innehåll

Locum-ESA Entreprenör 3.....	3
Allmänt.....	3
Definitioner	3
Entreprenörsarbete	4
Mottagningsbevis.....	4
Samordningsansvar	4
Instruerad elsäkerhetsledare -icke elektriskt arbete.....	4
Skrymmande redskap	4
Entreprenörens åliggande	4
Särskilda bestämmelser	5
Mottagningsbevis.....	6
Kvittens	7

Processägare Fastighets Direktör	Processledare/Uppdateringsansvarig Elsäkerhetsansvarig	Kvalitetssamordnare Kvalitetschef	Skapat 2008-10-10	Senast ändrat 2023-07-04	Godkänt 2023-07-04
-------------------------------------	---	--------------------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------

Locum-ESA Entreprenör 3

Allmänt

Med driftrum avses utrymme som i huvudsak används för elektrisk utrustning och som under normala förhållanden endast är tillgängligt för instruerad personal. Exempel på driftrum är kraft- och transformatorstationer, ackumulator-, omformar-, ställverks- och servisrum samt elcentraler och ställverk i det fria.

Dessa anvisningar gäller även övriga elanläggningar i tillämpliga delar.

Den elektriska utrustningen i driftrum är i regel placerad på sådant sätt, att risk för personfara kan föreligga.

Om målning, städning eller annat underhållsarbete i driftrum, enligt ovan angiven definition, skall utföras av personal som ej har erfarenhet av arbete i driftfärdig elektrisk anläggning skall personalen vara instruerad eller handledas av fackkunnig person.

Definitioner

Benämning	Beskrivning
Samordningsansvarig	Enligt gällande arbetsmiljölöslagstiftning.
Elsäkerhetsledare	Person som fått arbetsuppgiften att ansvara för elsäkerheten vid ett elektriskt arbetes genomförande.
Instruerad elsäkerhetsledare- icke elektriskt arbete	Person som fått arbetsuppgiften att leda elsäkerhetsarbetet på arbetsplatsen vid icke elektriskt arbete.
Elanläggningsansvarig	Person som av innehavaren fått arbetsuppgiften att ansvara för en elektrisk anläggnings skötsel (drift och underhåll).
Eldriftledare	Person som under arbetet ansvarar för den elektriska anläggningens säkra skötsel.
Driftrum för elektrisk kopplingsutrustning (driftrum)	Avser utrymme som i huvudsak används för elektrisk utrustning och som under normala förhållanden endast är tillgängligt för instruerad personal.
Fackkunnig person	Person som har lämplig utbildning, kunskap och erfarenhet för att kunna analysera risker och undvika riskkällor som elektricitet kan medföra.
Instruerad person	Person som är instruerats tillräckligt av fackkunnig person för att kunna undvika faror som elektricitet kan medföra.

Processägare Fastighets Direktör	Processledare/Uppdateringsansvarig Elsäkerhetsansvarig	Kvalitetssamordnare Kvalitetschef	Skapat 2008-10-10	Senast ändrat 2023-07-04	Godkänt 2023-07-04
-------------------------------------	---	--------------------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------

Entreprenörsarbete

Med entreprenörsarbete avses arbete som utförs av personal som ej har tillräcklig erfarenhet av elsäkerhet eller som saknar nödvändig kännedom om den aktuella arbetsplatsen. Detta kan gälla personal från det egna företaget, utomstående företag eller inhyrd personal.

Mottagningsbevis

Tillämpningen av dessa anvisningar är förbunden med mottagningsbevis. Anläggningens innehavare eller driftentreprenören utfärdar detta efter genomgång av anvisningar med entreprenören. Beviset som utgör kvittens från entreprenören på anvisningarna skall bland annat namnge de personer som upprätthåller i anvisningarna angivna funktioner.

I beviset återges de särskilda bestämmelser som skall gälla för arbetet. Mottagningsbeviset skall finnas tillgängligt på arbetsplatsen.

Samordningsansvar

Namn på anläggningsinnehavarens elanläggningsansvarig/eldriftledare samt den person som är samordningsansvarig enligt Arbetsmiljölagen skall anges i mottagningsbeviset.

Instruerad elsäkerhetsledare -icke elektriskt arbete

Föreligger risk för skada genom elektrisk ström skall enligt gällande svensk standard särskild person – instruerad elsäkerhetsledare -icke elektriskt arbete - tillse att betryggande elsäkerhetsåtgärder vidtas och bibehålls på arbetsplatsen under arbetet.

Instruerad elsäkerhetsledare -icke elektriskt arbete skall:

- utses i samråd mellan anläggningens innehavare eller driftentreprenör och entreprenör
- befinna sig på arbetsplatsen under hela arbetet
- namnges i mottagningsbeviset
- informera personal på arbetsplatsen om vidtagna säkerhetsåtgärder och arbetsplatsens begränsning.

Skrymmande redskap

Med skrymmande redskap avses lastbil, liftkorg, kran, grävmaskin, arbetsställning, lång steg eller dylikt av ledande material.

Entreprenörens åliggande

Entreprenören skall:

- informera sin personal om riskerna med arbetet med hänsyn till den elektriska faran
- informera sin personal om vem som är instruerad elsäkerhetsledare -icke elektriskt arbete
- instruera all personal som deltar i arbetet vilka särskilda bestämmelser som gäller

Processägare Fastighets Direktör	Processledare/Uppdateringsansvarig Elsäkerhetsansvarig	Kvalitetssamordnare Kvalitetschef	Skapat 2008-10-10	Senast ändrat 2023-07-04	Godkänt 2023-07-04
-------------------------------------	---	--------------------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------

- ålägga sin personal att följa dessa bestämmelser och de ytterligare anvisningar som lämnas av instruerad elsäkerhetsledare -icke elektriskt arbete
- ej utan dispens använda minderårig personal
- ansvara för av denne anlitad underentreprenörspersonal på samma sätt som för egen personal
- tillse att mottagningsbeviset och särskilda bestämmelser hålls tillgängliga på arbetsplatsen

Särskilda bestämmelser

- Obehöriga äger ej tillträde till driftrum.
- Dörr eller grind till driftrum får ej lämnas olåst utan bevakning.
- Utkvitterad nyckel får ej överlåtas utan elanläggningsansvarig/eldriftledares medgivande.
- Entreprenörsarbetet får ej påbörjas förrän elsäkerhetsledare finns på arbetsplatsen och de av elanläggningsansvarig/eldriftledare angivna åtgärderna vidtagits. OBS! Instruerad elsäkerhetsledare -icke elektriskt arbete skall befinna sig på arbetsplatsen under hela arbetet.
- Tillträde till andra utrymmen än det anvisade arbetsområdet får endast ske efter särskilt tillstånd av elanläggningsansvarig/eldriftledare. Avspärrning och avskärmning får ej ändras utan särskilt tillstånd av elanläggningsansvarig/eldriftledare eller utsättas för åverkan.
- Dörr eller grind till fack för elektrisk utrustning får ej öppnas.
- Endast för arbetet anvisade redskap får användas.
- Kroppsdel, verktyg eller redskap får ej komma inom, bakom eller över dörr eller grind, skärm eller annat beröringsskydd för elektrisk utrustning och ej högre än de stativ, på vilka ej beröringsskyddade apparater är placerade.
- Vid hantering av långa arbetsredskap skall särskild försiktighet iakttas, även om redskapet är utfört av isolerande material.
- Inträffar eller iakttas händelser som kan förorsaka driftstörning skall driftledningen omedelbart kontaktas. Även misstänkt skada skall rapporteras.
- Vid tveksamhet angående säkerhetsåtgärder skall instruerad elsäkerhetsledare -icke elektriskt arbete kontaktas. Kvarstår oklarhet skall denne begära kompletterande anvisningar av elanläggningsansvarig/eldriftledare.

Processägare Fastighets Direktör	Processledare/Uppdateringsansvarig Elsäkerhetsansvarig	Kvalitetssamordnare Kvalitetschef	Skapat 2008-10-10	Senast ändrat 2023-07-04	Godkänt 2023-07-04
-------------------------------------	---	--------------------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------

Mottagningsbevis

Projektnummer	Projektnamn och byggnadsbeteckning
Avser arbete	
Samordningsansvarig (namn, telefonnummer och företag)	
Kontaktperson för anläggningens innehavare (namn, telefonnummer och företag)	
Elinstallatör (namn, telefonnummer och företag)	
Instruerad elsäkerhetsledare -icke elektriskt arbete (namn, telefonnummer och företag)	
Innan entreprenörsarbetet startar skall följande åtgärder vara vidtagna (anvisningar lämnas av kontaktpersonen):	
Inträffar eller iakttas förhållanden som kan förorsaka driftstörningar kontaktas omedelbart kontaktperson för anläggningsinnehavare.	

Processägare Fastighets Direktör	Processledare/Uppdateringsansvarig Elsäkerhetsansvarig	Kvalitetssamordnare Kvalitetschef	Skapat 2008-10-10	Senast ändrat 2023-07-04	Godkänt 2023-07-04
-------------------------------------	---	--------------------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------

Kvittens

Undertecknad entreprenör har mottagit säkerhetsanvisningarna:

LOCUM-ESA Entreprenör 2

LOCUM-ESA Entreprenör 3

LOCUM-ESA Tillfälliga elanläggningar.

Erforderlig byggkraft avseende:

.....
och förbinder sig att följa desamma.

Nyckel till driftrum

Nyckel: _____ Löpnummer: _____

Lokala bestämmelser för nyckelkivering skall följas.

.....
Ort och datum

.....
Entreprenörens underskrift

.....
Entreprenörens textade namnförtydligande

.....
Företagsnamn

.....
Telefonnummer

.....
Adress

.....
Telefonnummer till arbetsplatsen

.....
Elanläggningsansvarig namn och telefonnummer