



VÄRDEN FÖR VÄRDEN

Locum-ESA Entreprenör 3

**Säkerhetsanvisningar för entreprenörsarbete
avseende annat än elektriskt arbete i driftrum**

Skapad: 2008-10-10
Senast ändrad: 2010-09-13
R.10





Processägare/rutinansvarig: Lars Eliasson/Börje Hjorth	Samordn. kval.syst: Karin Sjöndin	Godkänd av: Lars Eliasson	Gäller fr.o.m: 2010-09-13	Sida: 2(7)
---	--------------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------

Innehållsförteckning

1. Allmänt	3
2. Definitioner	3
3. Entreprenörsarbete	4
4. Mottagningsbevis	4
5. Samordningsansvar	4
6. Elarbetsansvarig	4
7. Skrymmande redskap	5
8. Entreprenörens åliggande	6
9. Särskilda bestämmelser	6

Processägare/rutinansvarig: Lars Eliasson/Börje Hjorth	Samordn. kval.syst: Karin Sjöndin	Godkänd av: Lars Eliasson	Gäller fr.o.m: 2010-09-13	Sida: 3(7)
---	--------------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------

1. Allmänt

Med driftrum avses utrymme som i huvudsak används för elektrisk utrustning och som under normala förhållanden endast är tillgängligt för instruerad personal. Exempel på driftrum är kraft- och transformatorstationer, ackumulator-, omformar-, ställverks- och servisrum samt elcentraler och ställverk i det fria.

Dessa anvisningar gäller även övriga elanläggningar i tillämpliga delar.

Den elektriska utrustningen i driftrum är i regel placerad på sådant sätt, att risk för personfara kan föreligga.

Om målning, städning eller annat underhållsarbete i driftrum, enligt ovan angiven definition, skall utföras av personal som ej har erfarenhet av arbete i driftfärdig elektrisk anläggning skall personalen vara instruerad.

2. Definitioner

Samordningsansvarig	Enligt gällande arbetsmiljölagstiftning.
Elarbetsansvarig	Person som fått arbetsuppgiften att ansvara för elsäkerheten under ett arbetes genomförande.
Eldriftansvarig	Person som av innehavaren fått arbetsuppgiften att ansvara för en elektrisk anläggnings skötsel (drift och underhåll).
Driftrum för elektrisk kopplingsutrustning (driftrum)	Avser utrymme som i huvudsak används för elektrisk utrustning och som under normala förhållanden endast är tillgängligt för instruerad personal.
Fackkunnig person	Person som har lämplig utbildning och erfarenhet för att undvika faror som elektricitet kan medföra.
Instruerad person	Person som är instruerats tillräckligt av fackkunnig person för att kunna undvika faror som elektricitet kan medföra.



Processägare/rutinansvarig: Lars Eliasson/Börje Hjorth	Samordn. kval.syst: Karin Sjöndin	Godkänd av: Lars Eliasson	Gäller fr.o.m: 2010-09-13	Sida: 4(7)
---	--------------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------

3. Entreprenörsarbete

Med entreprenörsarbete avses arbete som utförs av personal som ej har tillräcklig erfarenhet av elsäkerhet eller som saknar nödvändig kännedom om den aktuella arbetsplatsen. Detta kan gälla personal från det egna företaget, utomstående företag eller inhyrd personal.

4. Mottagningsbevis

Tillämpningen av dessa anvisningar är förbunden med mottagningsbevis. Anläggningens innehavare eller driftentreprenör utfärdar detta efter genomgång av anvisningar med entreprenören.

Beviset som utgör kvittens från entreprenören på anvisningarna skall bl.a. namnge de personer som upprätthåller i anvisningarna angivna funktioner.

I beviset återges de särskilda bestämmelser som skall gälla för arbetet. Mottagningsbeviset skall finnas tillgängligt på arbetsplatsen.

5. Samordningsansvar

Namn på anläggningsinnehavarens eldriftansvarige samt den person som är samordningsansvarig enligt Arbetsmiljölagen skall anges i mottagningsbeviset.

6. Elarbetsansvarig

Föreligger risk för skada genom elektrisk ström skall enligt gällande starkströmsföreskrifter särskild person - elarbetsansvarig - tillses att betryggande elsäkerhetsåtgärder vidtas och bibehålls på arbetsplatsen under arbetet.

Elarbetsansvarig skall:

- utses i samråd mellan anläggningens innehavare eller driftentreprenör och entreprenör
- befinna sig på arbetsplatsen under hela arbetet
- namnges i mottagningsbeviset
- informera personal på arbetsplatsen om vidtagna säkerhetsåtgärder och arbetsplatsens begränsning.



Processägare/rutinansvarig: Lars Eliasson/Börje Hjorth	Samordn. kval.syst: Karin Sjöndin	Godkänd av: Lars Eliasson	Gäller fr.o.m: 2010-09-13	Sida: 5(7)
---	--------------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------

7. Skrymmande redskap

Med skrymmande redskap avses lastbil, liftkorg, kran, grävmaskin, arbetsställning, lång stege eller dylikt av ledande material.

Processägare/rutinansvarig: Lars Eliasson/Börje Hjorth	Samordn. kval.syst: Karin Sjöndin	Godkänd av: Lars Eliasson	Gäller fr.o.m: 2010-09-13	Sida: 6(7)
---	--------------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------

8. Entreprenörens åliggande

Entreprenören skall:

- informera sin personal om riskerna med arbetet med hänsyn till den elektriska faran
- informera sin personal om vem som är elarbetsansvarig
- instruera all personal som deltar i arbetet vilka särskilda bestämmelser som gäller
- ålägga sin personal att följa dessa bestämmelser och de ytterligare anvisningar som lämnas av den elarbetsansvarige
- ej utan dispens använda minderårig personal
- ansvara för av denne anlita underentreprenörspersonal på samma sätt som för egen personal
- tillse att mottagningsbeviset och särskilda bestämmelser hålls tillgängliga på arbetsplatsen

9. Särskilda bestämmelser

1. Obehöriga äger ej tillträde till driftrum.
2. Dörr eller grind till driftrum får ej lämnas olåst utan bevakning.
3. Utkvitterad nyckel får ej överlåtas utan eldriftansvarigs medgivande.
4. Entreprenörsarbetet får ej påbörjas förrän elarbetsansvarig finns på arbetsplatsen och de av eldriftansvarig angivna åtgärderna vidtagits. OBS! Elarbetsansvarig skall befinna sig på arbetsplatsen under hela arbetet.
5. Tillträde till andra utrymmen än det anvisade arbetsområdet får endast ske efter särskilt tillstånd av eldriftansvarig. Avspärning och avskärmning får ej ändras utan särskilt tillstånd av eldriftansvarig eller utsättas för åverkan.
6. Dörr eller grind till fack för elektrisk utrustning får ej öppnas.
7. Endast för arbetet anvisade redskap får användas.
8. Kroppsdel, verktyg eller redskap får ej komma inom, bakom eller över dörr eller grind, skärm eller annat beröringsskydd för elektrisk utrustning och ej högre än de stativ, på vilka ej beröringsskyddade apparater är placerade. Vid ej beröringsskyddade skenor och linor,

Processägare/rutinansvarig: Lars Eliasson/Börje Hjorth	Samordn. kval.syst: Karin Sjöndin	Godkänd av: Lars Eliasson	Gäller fr.o.m: 2010-09-13	Sida: 7(7)
---	--------------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------

t.ex. över transport- eller manövergång, måste särskilt försiktighet iaktas för att ej komma i farlig närhet av dessa.

9. Vid hantering av långa arbetsredskap skall särskild försiktighet iaktas, även om redskapet är utfört av isolerande material.
10. Klättring i stativ eller stolpar är ej tillåtet.
11. Inträffar eller iaktas händelser som kan förorsaka driftstörning skall driftledningen omedelbart kontaktas. Även misstänkt skada skall rapporteras.
12. Vid tveksamhet angående säkerhetsåtgärder skall elarbetsansvarig kontaktas. Kvarstår oklarhet skall denne begära kompletterande anvisningar av eldriftansvarig.

Loc _____

Projektnr. _____

Avser arbete	
Samordningsansvarig (namn/företag/tel.)	
Kontaktman för anläggningens innehavare (namn/företag/tel.)	
Elinstallatör (namn/företag/tel.)	Behörighetsnr.
Elarbetsansvarig (namn/företag/tel.)	
Innan entreprenörsarbetet startar skall följande åtgärder vara vidtagna (anvisningar lämnas av kontaktmannen):	
Inträffare eller iakttagas förhållanden som kan förorsaka driftstörningar kontaktas omedelbart kontaktman för anläggningsinnehavare.	

Kvittens

Undertecknad entreprenör har mottagit säkerhetsanvisningarna:

- LOCUM-ESA Entreprenör 2
- LOCUM-ESA Entreprenör 3
- LOCUM-ESA Hyresgäst
- LOCUM-ESA Tillfälliga elanläggningar. Erforderlig byggkraft avs. A och förbinder sig att till alla delar följa desamma.
- Nyckel till drifrum: Nyckel löpnr.....

Lokala bestämmelser för nyckelkvittering skall följas.

Ort, datum

Entreprenörens namnteckning/Textat namnförtydligande

Företagets namn, adress, tfn

Telefon till arbetsplatsen