

Processägare Fastighetsdirektör Akutsjukhus	Processledare/Uppdateringsansvarig Specialist fastighetsrelaterad IT	Kvalitetssamordnare Kvalitetschef	Skapat 2014-11-27	Senast ändrat 2021-06-28	Godkänt 2021-06-28
--	---	--------------------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------

Kod	Text
-----	------

## Projekteringsanvisning 64.B Flerfunktionsnät för telesystem, bilaga 2 – Checklista vid projektering

### Projektledare/projektör

1.	<b>Kompletteringar områdes- eller stamnät</b> Har detta skett i samråd med specialister fastighetsnät/fastighetsrelaterad IT?	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Ej Aktuell <input type="checkbox"/>
2.	<b>Kompletteringar områdes- eller stamnät</b> Har anslutningspunkter till befintliga TDK-utrymmen skett i samråd med specialister fastighetsnät/fastighetsrelaterad IT?	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Ej Aktuell <input type="checkbox"/>
3.	<b>Äldre systemdefinitioner (-31- och -71-)</b> Är kompletteringar av spridningsnät till befintliga TDK avstämt med specialister fastighetsnät/fastighetsrelaterad IT?	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Ej Aktuell <input type="checkbox"/>
4.	<b>Rivning och demonteringsarbeten</b> Har rivnings och demonteringsarbeten av fastighetsnät genomförts i Elkoda och i samråd med specialister fastighetsnät/fastighetsrelaterad IT?	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Ej Aktuell <input type="checkbox"/>
5.	<b>Demontering accesspunkter</b> Har rivning och demonteringsarbeten av accesspunkter (antennerna för Wifi) genomfört och i samråd med specialister fastighetsnät.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Ej Aktuell <input type="checkbox"/>
6.	<b>Registrering Elkoda</b> Är fastighetsnät registrerat i Elkoda i samband med förfrågningsunderlag/ bygghandlingar?	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Ej Aktuell <input type="checkbox"/>
7.	<b>Spridningsnät på planritningar</b> Är uttag på planritningar märkta med registreringsbeteckning i samband med förfrågningsunderlag/bygghandlingar?	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Ej Aktuell <input type="checkbox"/>
8.	<b>Samordning</b> Har samordning med Locums specialister fastighetsnät/fastighetsrelaterad IT och lokal IT-avdelning genomförts avseende nätbyggnad?	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Ej Aktuell <input type="checkbox"/>
9.	<b>Placering av nytt TDK-utrymme</b> Har placering av nytt TDK-utrymme genomförts utifrån täckningskartor inom sjukhus?	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Ej Aktuell <input type="checkbox"/>

Processägare Fastighetsdirektör Akutsjukhus	Processledare/Updateringsansvarig Specialist fastighetsrelaterad IT	Kvalitetssamordnare Kvalitetschef	Skapat 2014-11-27	Senast ändrat 2021-06-28	Godkänt 2021-06-28
Kod	Text				
10.	<b>Val av kabelsystem</b> Har val av kabelsystem valts utifrån punkt "Kabelsystem inom sjukhusområde"? Om inte har system stämts av med Locums specialister fastighetsnät/ fastighetsrelaterad IT?	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Ej Aktuell <input type="checkbox"/>	
11.	<b>Färdigställandetider</b> Finns det fastighetsautomation som måste nyttja TDK-utrymmen innan projektets färdigställande? Dessa TDK-utrymmen måste i sådana fall färdigställas tidigare.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Ej Aktuell <input type="checkbox"/>	
12.	<b>Avstängning kyla</b> Vid avstängning av kyla som påverkar aktiv utrustning i TDK-rum ska specialister fastighetsnät kontaktas för samordning med SFIT eller annan IT-leverantör.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Ej Aktuell <input type="checkbox"/>	
13.	<b>Avstängning el</b> Vid avstängning av el som påverkar aktiv utrustning i TDK-rum ska specialister fastighetsnät kontaktas för samordning med SFIT eller annan IT-leverantör.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Ej Aktuell <input type="checkbox"/>	